



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu

HŚ.9022.5.13.2026

Zgierz, dn. 31.03.2026 r.

## Zbiornicza roczna ocena jakości wody w Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Olimpijczyk” w Aleksandrowie Łódzkim ul. Bankowa 5, za okres od stycznia 2025 r. do grudnia 2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu działając zgodnie z §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230 ) dokonał analizy:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w §3 ust.1 w/w rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego przed wydaniem oceny,

dotyczącej poszczególnych niecek basenowych oraz ich systemów cyrkulacji, tj. sportowa, rekreacyjna, jacuzzi na pływalni **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Olimpijczyk” w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Bankowa 5.**

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu stwierdza:

- 1/ Zarządca basenu dokonywał oceny spełnienia wymagań na podstawie bieżącej obserwacji obiektu oraz w sposób systematyczny i udokumentowany prowadził nadzór pracy urządzeń w zakresie: pH wody, potencjału redox, stężenia chloru wolnego, temperatury wody oraz odnotowywał odczyty z urządzeń w prowadzonym rejestrze wyników automatycznych pomiarów jakości wody (pH, potencjał redox, stężenie chloru wolnego i temperatura wody co 4 godziny, chlor związany wyliczany raz na dobę), co potwierdzają wyniki kontroli urzędowej przeprowadzonej w dniu: 11.12.2025 r. (protokół kontroli nr HŚ/7/89/25).
- 2/ Zarządzający pływalnią prowadził systematyczne i udokumentowane badania laboratoryjne jakości wody zgodnie z harmonogramem ustalonym z PPIS w Zgierzu w zakresie i z częstotliwością określoną w załącznikach nr 1 i 2 do cytowanego na wstępie rozporządzenia, w laboratorium posiadającym akredytację PCA w zakresie metodyk referencyjnych wykonywanych analiz oraz przekazywał do PPIS w Zgierzu sprawozdania z wykonywanych badań.
- 3/ Analiza przedstawionych sprawozdań z badań jakości mikrobiologicznej wody na pływalni przeprowadzonych przez Zarządcę w ramach kontroli wewnętrznej oraz kontroli urzędowej PPIS w Zgierzu wskazywała na incydentalne występowanie odchyień od normatywów określonych w załączniku nr 1 do cytowanego na wstępie rozporządzenia w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody w temp.  $36\pm 2$  °C po 48h –dwa razy w systemie cyrkulacji jacuzzi i jeden raz w niecce jacuzzi. W



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu  
ul. Andrzeja Struga 23 | 95-100 Zgierz  
+48 42 291 96 14  
sekretariat.psse.zgierz@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-23282-75048-VBWSV-29

pozostałych nieckach tj. basenie sportowym i rekreacyjnym nie było przekroczeń mikrobiologicznych.

4/ Analiza sprawozdań z badań fizykochemicznych jakości wody na pływalni przeprowadzonych przez Zarządcę w ramach kontroli wewnętrznej oraz kontroli urzędowej PPIS w Zgierzu w omawianym okresie wykazała występowanie incydentalnych przekroczeń wartości normatywnych określonych w załączniku nr 2 do cytowanego na wstępie rozporządzenia. W omawianym okresie wystąpiły następujące odchylenia: w zakresie podwyższonego poziomu chloru związanego w 3 próbkach po jednej w systemie cyrkulacji jacuzzi, basenu rekreacyjnego i basenu sportowego, chloru wolnego i związanego w 3 próbkach (po jednym przekroczeniu w jacuzzi, basenie sportowym i basenie rekreacyjnym) w zakresie podwyższonego poziomu utlenialności w niecce jacuzzi w 2 próbkach.

Powyższe parametry związane są z technologią uzdatniania wody. Przekroczenia były krótkotrwałe i kolejne badania jakości wody nie wykazało ich utrzymywania.

Chlor związany oraz powstające w trakcie uzdatniania wody chloraminy mogą mieć drażniący wpływ na skórę i drogi oddechowe oraz odpowiadają za intensywny zapach chlorowy wody. Pożądane jest aby chlor związany mieścił się w granicach norm określonych w rozporządzeniu.

W zakresie pozostałych badanych parametrów fizykochemicznych wody tj. ΣTHM, chloroformu, azotany, potencjał redox, mętności i pH, woda w pływalni spełniała obowiązujące wymagania.

Po dokonanej analizie ryzyka zdrowotnego, mając na uwadze, iż przekroczenia mikrobiologiczne były incydentalne, a zarządca basenu podejmował prawidłowe i skuteczne działania mające na celu szybkie przywrócenie jakości wody do obowiązujących wymagań należy ocenić, iż nie spowodowało to zagrożenia zdrowotnego dla osób korzystających z basenu.

Biorąc pod uwagę powyższe PPIS w Zgierzu ocenił wodę na **Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Olimpijczyk” w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Bankowa 5**, jako odpowiadającą wymaganiom załączników nr 1 i 2 do cytowanego na wstępie rozporządzenia.

Zgodnie z §7 cytowanego na wstępie rozporządzenia, zarządzający pływalnią w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej, w przypadku jej prowadzenia, informuje o:

- 1/ ostatniej ocenie jakości wody dokonanej przez inspektora sanitarnego, o której mowa w §4 cytowanego na wstępie rozporządzenia,
- 2/ spełnieniu przez wodę określonych wymagań określonych w cytowanym na wstępie rozporządzeniu lub aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów wynikających z oceny, o której mowa w §3 ust.1 cytowanego na wstępie rozporządzenia,
- 3/ podjętych działaniach naprawczych oraz o planowanym terminie doprowadzenia wody do obowiązujących wymagań w przypadku niespełnienia wymagań jakościowych jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Na podstawie informacji zawartych w powyższej ocenie, użytkownicy (szczególnie rodzice dzieci) dokonują świadomego wyboru dotyczącego skorzystania z pływalni.

**Beata Próchniewicz**

**Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Zgierzu**  
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Olimpijczyk”  
95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Bankowa 5